

CIRCULAR NO. 1 DE RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS PARA EL PROCESO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL SOBRE CONTRATACIÓN DE EMPRESA O PERSONA FISICA PARA TRABAJOS DE READECUACIÓN FISICA DEL CENTRO MODELO DE CAPACITACIÓN EN INFORMATICA (CMCI) UBICADO EN LAS INMEDIACIONES DEL ESTADIO TETELO VARGAS, SAN PEDRO DE MACORIS INDOTEL –CCC-CP-2021-0001

1. Pregunta

¿Se puede subir la oferta a la plataforma o hay que llevarla físicamente?

Respuesta:

Se puede tanto física como virtual a través del portal

2. Pregunta

¿Capacidad de la bomba a colocar?

Respuesta:

Una unidad de $\frac{3}{4}$ HP

3. Pregunta

¿El CODIA tiene un gasto indirecto de 10% es así o 1%?

Repuesta:

Tanto el 10% que tomamos en cuenta en nuestro presupuesto y el 1% que usted especifica son correctos, puesto que es 10% de 100 y el 1% al que se refiere es de 1000 por ende son equivalentes

4. Pregunta

¿Favor subir los planos solos y en una mejor resolución?

Respuesta:

No será necesario, ya que solo se trabajara en base a lo apreciado en los planos proporcionados en el portal de la institución.

5. Pregunta

¿También por favor subir el presupuesto en formato Excel?

Respuesta:

Este tipo de documento no está permitido facilitarlo ya que como parte de las normas de licitación de la institución solo se facilitara lo desglosado en el pliego de nuestro portal, puesto que este es suficiente para los requerimientos de lugar y elaboración de su propuesta.

6. Pregunta

¿PODRIAN SEÑALARNOS LA ALTURA DE LOS MUROS DE SHEETROCK?

Respuesta:

La altura a tomar para muros en sheetrock es de 3.00mt

7. Pregunta

¿POR FAVOR PUBLICAR el DETALLE DE LA ESCALERA METALICA SEÑALADA EN EL PRESUPUESTO EN LA PARTIDA NO. 13.2 ESCALERA METALICA (MARINERA CON PTA. VER DETALLE)?

Respuesta:

Ambas escaleras deben ser tipo marinera, una estará alojada en la estructura que albergara el tinaco para acceder al mismo, y la otra será para el acceso al techo de la edificación (colocar en la parte trasera del centro)

Materiales a utilizar: tubos de metal de 1 ½

8. Pregunta

¿Por favor indicar los detalles de los revestimientos de los baños y el piso a utilizar, tamaño, material, color?

Respuesta

Baños: las cerámicas serán de color blanco, Pared 0.25*0.45, pisos 0.25*0.25, porcelanato

Área central:

Tamaño: mínimo 0.45*0.45 mt

Color: Crema

Material: porcelanato español

9. Pregunta

Indicar el detalle estructural de las zapatas, columnas y vigas del presupuesto:

Respuesta:

Dimensiones de verja (altura):

3.50mt

Dimensiones de columnas de verja:

0.20*0.20 mt (Acero: 4Ø ½ @0.25 con estribos de 3/8 @ 0.25)

Dimensiones de zapata de columnas de verja:

0.80*0.80 mt (Acero: Ø ½ @ 0.25 en ambas direcciones)

Dimensiones de vigas:

0.20*0.20 mt (Acero: 4Ø ½ @0.25 con estribos de 3/8 @ 0.25)

10. Pregunta

¿Por favor confirmarnos si en la partida no. 10.1 REMOCION DE TEJAS ROTAS, debemos considerar en el análisis reemplazarlas con tejas nuevas?

Respuesta

Si, efectivamente solo se colocaran nuevas las que sean necesarias

11. Pregunta

Por favor facilitarnos la cantidad estimada de tejas rotas a remover, puesto que en la visita fue imposible acceder al techo

Respuesta

Asumir porcentaje de remplazo en base al levantamiento realizado en la visita de los oferentes a dicha edificación.

12. Pregunta

En el plano de PLANTA DE ILUMINACION se aprecian 6 ventiladores de techo. En el presupuesto no está considerado el suministro e instalación de abanico ni las salidas para los mismos. ¿Esto es un error o debemos ignorar los ventiladores de la planta de iluminación?

Respuesta:

Deben de ignorar los ventiladores de la planta de iluminación, de esta parte se encargara la institución

13. Pregunta

En los costos indirectos se refleja un 10% correspondiente al CODIA, sin embargo, lo correspondiente es un 1%; se debe modificar dicho porcentaje, o se mantiene el 10%?

Respuesta:

No, no se modifica ya que al 10% que se refiere en el presupuesto es equivalente al 1% que ustedes explican, por tanto es el 10% de 100 y el 1% de 1000 por ende son equivalentes.

14. Pregunta

Detalle estructural de elementos: vigas de amarre, zapatas y columnas de amarre de verja.

Respuesta

Dimensión de viga de amarre: 0.20*0.20 mts (Acero: 4Ø ½ @0.25 con estribos de 3/8 @ 0. 25).

Dimensión de columnas de amarre de verja: 0.20*0.20 mts (Acero: 4Ø ½ @0.25 con estribos de 3/8 @ 0. 25).

Dimensión de zapatas de columnas: 0.80*0.80 mts (Acero: Ø ½ @ 0.25 en ambas direcciones).

15. Pregunta

¿Actualmente hay una verja perimetral existente, de poca altura, con una malla ciclónica adosada, la demolición de la verja en cada ubicación de las columnas de amarre para la construcción de las mismas y sus respectivas zapatas no se encuentra en la lista de partidas, como se gestionaran estos trabajos y de qué forma se visualizara la ejecución de estos en el presupuesto?

Respuesta

La demolición de la verja en cada ubicación de las columnas de amare y sus respectivas zapatas están incluidas en el tema 2.7 del pliego **Especificaciones técnicas** en el acápite 2.0 en la partida de hormigón armado aquí se encuentra contemplado la demolición de la verja en cada ubicación de las columnas de amarre y sus respectivas zapatas

16. Pregunta

En la partida 3.1 correspondiente a los bloques para la verja perimetral, aclarar lo siguiente:

- **Especificar altura terminada de verja**

Respuesta

La altura será de 3.5 mts.

17. Pregunta

• **Terminación de los bloques: en la lista de partida hace referencia a “VISTO”, se debe considerar violinado para la verja?, o se dejara la verja sin ninguna terminación o revestimiento.**

Respuesta

No se les dará terminación o revestimiento a los bloques de la verja perimetral, solo llevaran pañete la viga de amarre y las columnas de dicha verja perimetral.

18. Pregunta

- **Espaciamiento de bastones, indicaciones de refuerzos horizontales**

(Si aplica)

Respuesta

Espaciamiento de bastones: Colocar a 0.80 mts.

Refuerzos horizontales: no aplican.

19. Pregunta

•Actualmente existe una malla ciclónica adosada a una porción de la verja existente, esto aplica que se deberá remover la misma, conjuntamente con los postes de sujeción, además de demoler la zabaleta en el pie de la malla. Estas actividades no se encuentran en la lista de partidas. Como se gestionara su ejecución? Y de qué forma se visualizaran estas en el presupuesto?

Respuesta

La demolición de la zabaleta y el removido de la malla ciclónica adosada con sus respectivos postes de sujeción están incluidas en el tema 2.7 del pliego **Especificaciones técnicas** en el acápite 2.0 en la partida de hormigón armado aquí se encuentra contemplado la demolición de la verja en cada ubicación de las columnas de amarre y sus respectivas zapatas

20. Pregunta

•La porción de verja existente se encuentra pañetada actualmente, si la terminación de la nueva verja será "VISTA", ¿se deberá remover el revestimiento de la actual verja? Esta verja existente permanecerá?

Respuesta

La nueva verja no tendrá terminación, el revestimiento de la actual verja se mantendrá y esta verja existente permanecerá.

21. Pregunta

•Es necesario un detalle de verja donde se visualice la ubicación de las columnas y vigas de amarre.

Respuesta

La ubicación de las columnas en la verja es a 4 metros una de otra.

22. Pregunta

En el acápite 6.0 correspondiente a los pisos, favor aclarar lo siguiente:

•En la lista de partida no se encuentra ninguna actividad relacionada a la remoción de los pisos en el área común, esto sugiere que la colocación de

los pisos nuevos (partida 6.1) será sobre los pisos existentes, en tal caso, el nivel de piso terminado afectara el nivel de los baños, en cuyo caso si ha contemplado la remoción de los pisos existentes. En este sentido, se deberá remover los pisos del área común para conservar los niveles existentes? O bien, se colocara el piso nuevo sobre el existente?, en este caso, ¿cómo se manejará el nivel de piso de los baños? Sera necesario incluir relleno adicional en baños?

Respuesta

Todas las cerámicas serán removidas tanto las cerámicas de los baños como las cerámicas del área común. Ver circular modificatoria.

23. Pregunta

•PD.: Con la colocación de los pisos nuevos sobre el existente, los huecos de puerta disminuirán sus alturas, lo que implica adquisición de puertas con alturas no comerciales, o contratación de mano de obra adicional para el corte y ajuste de las mismas.

Respuesta

Esto no sucederá por lo respondido en la pregunta anterior.

24. Pregunta

Favor suministrar los planos en mejor calidad para poder visualizar los detalles y dimensiones.

Respuesta

No será necesario, ya que solo se trabajará en base a lo apreciado en los planos proporcionados en el portal de la institución.

25. Pregunta

¿Es necesario ver detalles de las escaleras para fines de estimaciones de costos?

Respuesta

Ambas escaleras deben ser tipo marinera, una estará alojada en la estructura que albergará el tinaco para acceder al mismo, y la otra será para el acceso al techo de la edificación (colocar en la parte trasera en el centro).

Materiales a utilizar: Tubos de metal de 1 ½.

26. Pregunta

Favor incluir planos del sistema de cableado estructurado

Respuesta

Todos los planos concerniente al sistema de cableado estructurado necesarios se encuentran en los anexos del pliego 2.9.

27. Pregunta

Detalle del letrero de INDOTEL a suministrar

Respuesta

Todo lo que se necesita para el letrero de INDOTEL está en el acápite 14.6 de dicho presupuesto.

28. Pregunta

Detalles de capacidad de tinaco y bomba

Respuesta:

El tinaco (una unidad) debe tener una capacidad mínima de 250 galones y la bomba (una unidad) tiene que tener una capacidad de ¾ HP.

29. Pregunta

¿Nos podrían enviar en formato Excel el detalle del presupuesto?

Respuesta:

Este tipo de documento no está permitido facilitarlo ya que como parte de las normas de licitación de la institución solo se facilitara lo desglosado en el pliego de nuestro portal, puesto que este es suficiente para los requerimientos de lugar y elaboración de su propuesta.

30. Pregunta

¿En los gastos generales se indican lo correspondiente al CODIA en 10%, favor confirmar pues parece ser un error?

Repuesta:

No, no es un error solo que aquí estamos tomando un 10% de 100 que es equivalente a 1% de 1000, por ende la cifra citada en nuestro pliego es correcto.

31. Pregunta

¿Pudiesen enviar lo correspondiente al presupuesto en formato Excel?

Respuesta:

Este tipo de documento no está permitido facilitarlo ya que como parte de las normas de licitación de la institución solo se facilitara lo desglosado en el pliego de nuestro portal, puesto que este es suficiente para los requerimientos de lugar y elaboración de su propuesta.

32. Pregunta

En lo concerniente a la Data, se incluirán los switches, patch, organizadores, gabinete? Pues no se indica

Respuestas:

Como se especifica en el pliego en el acápite 11.3 de las especificaciones técnicas 2.7 se logra apreciar que solo se dejara las salidas con sus respectivos guías, para su futura implementación

33. Pregunta

No visualizamos capacidad del tinaco a cotizar.

Respuesta:

El tinaco (una unidad) debe tener una capacidad mínima de 250 galones.

34. Pregunta

No visualizamos de cuantos Hp es la bomba a instalar.

Respuesta:

La bomba (una unidad) tiene que tener una capacidad de $\frac{3}{4}$ HP.

35. Pregunta

Como el presupuesto no contiene excavación de zapata de muro para la pared perimetral entendemos que se le dará continuidad a la pared existente; pues debieron incluir una partida que describa la desmantelaría de la malla existente en pared perimetral.

Respuesta:

Con respecto a la excavación de muro es como han asumido y sobre respecto al desmonte de la malla existente en pared perimetral, esta está contemplada en el acápite 2.0 de dicho presupuesto.

36. Pregunta

Me parece extraño que la volumetría de los muros de Sheetrock este en ML cuando estos se cubican en M2.

Respuesta:

Ver circular modificatoria que enmienda el pliego.

37. Pregunta

No pude apreciar la longitud de los muros ni de ningún elemento; pues los planos están en una resolución que no permite visualizar (los detalles de la 2da. Escalera metálica no fue posible visualizar)

Respuesta:

Ambas escaleras deben ser tipo marinera, una estará alojada en la estructura que albergará el tinaco para acceder al mismo, y la otra será para el acceso al techo de la edificación (colocar en la parte trasera en el centro).

Materiales a utilizar: Tubos de metal de 1 ½.

38. Pregunta

¿La presentación de oferta puede ser virtual?

Respuesta

Se puede tanto física como virtual a través del portal.

39. Pregunta

La presente es para solicitar el formulario de presupuesto en formato editable para el proceso de compras INDOTEL-CCC-CP-2021-0001

Respuesta:

Este tipo de documento no está permitido facilitararlo ya que como parte de las normas de licitación de la institución solo se facilitará lo desglosado en el pliego de nuestro portal, puesto que este es suficiente para los requerimientos de lugar y elaboración de su propuesta.

40. Pregunta

Estoy interesada en este proceso cargado en el portal transaccional, así mismo me gustaría que me remitan el presupuesto en formato editable con celdas de valores bloqueados,

Gracias

Respuesta:

Con respecto al presupuesto este tipo de documento no está permitido facilitararlo ya que como parte de las normas de licitación de la institución solo se facilitará lo desglosado en el pliego de nuestro portal, puesto que este es suficiente para los requerimientos de lugar y elaboración de su propuesta.

41. Pregunta

Gracias por su atención y rápida respuesta. Hemos revisado la documentación del proceso y vemos que el listado de cantidades para propuesta económica está incluido en los Pliegos de Condiciones en formato PDF.

Como es de su conocimiento, generalmente los presupuestos se trabajan en formato Excel y listado de cantidades de costos directos e indirectos no pueden ser modificados por el oferente bajo ninguna circunstancia.

En tal sentido, cortésmente, les solicitamos nos remitan el listado de cantidades en formato Excel y les sugerimos revisar el porcentaje del costo directo correspondiente al CODIA. Entendemos que no es el 10% sino el 1x1000, es decir el 0.10% del costo directo.

Respuesta

Con respecto al presupuesto este tipo de documento no está permitido facilitararlo ya que como parte de las normas de licitación de la institución solo se facilitará lo desglosado en el pliego de nuestro portal, puesto que este es suficiente para los requerimientos de lugar y elaboración de su propuesta.

42. PREGUNTA

¿ES DE NUESTRO INTERÉS PARTICIPAR EN EL PROCESO CP-2021-0001 POR FAVOR SUMINISTRARNOS LA VOLUMETRÍA EN FORMATO EXCEL?

RESPUESTA

Partes de las normas de licitación de la institución solo se facilitara lo desglosado en el pliego de nuestro portal, ya que este es suficiente para los requerimientos de lugar.

43. PREGUNTA

¿EN LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR EN EL APARTADO DE EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA SE MENCIONA ALGUNOS DOCUMENTOS ENTRE ESTOS EXPERIENCIA Y REFERENCIAS DE TRABAJOS ANTERIORES Y DOS CARTAS DE CLIENTES, ESTO QUE SE PIDE ES EXTRA Y DIFERENTE DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA SOLICITADAS EN EL APARTADO DE DOCUMENTACION TECNICA?

Respuesta:

Sí, es extra por ende todo lo solicitado que ustedes mencionan debe de colocarse en la documentación que deben de entregar tanto las experiencias ya mencionadas , las experiencias de trabajos anteriores, y las 2 cartas de clientes que ya le haya trabajado.

44. PREGUNTA

¿En el apartado de cronograma de trabajo se especifica tiempos de ejecución y luego se menciona nueva vez en la documentación técnica, debe incluirse dos veces o son aclaraciones?

Respuesta:

Si, Estas son aclaraciones.

45. PREGUNTA

¿Ustedes van a enviar el archivo del presupuesto modificable?

Respuesta:

No, no es posible enviarlo, Este tipo de documento no está permitido facilitarlos ya que como parte de las normas de licitación de la institución solo se facilitó lo desglosado en el pliego de nuestro portal, puesto que este es suficiente para los requerimientos de lugar y elaboración de su propuesta.

46. PREGUNTA

¿Se enviarán los archivos de planos que se mencionaron en la visita y se menciona en las especificaciones técnicas del pliego?

Respuesta:

En la visita se les indicó a los oferentes que se le daría respuesta a través del portal de si se podía enviar o no los documentos requeridos, pero esto no pudo ser posible ya que las normas de la licitación de la empresa no nos lo permite el envío de los planos con diferentes formatos al que ya se les proporcionó en el pliego.