



08 de septiembre de 2015

### **CIRCULAR No. 1 RESPUESTA A LOS OFERENTES**

A todos los Oferentes conforme al registro de interesados en el Proceso por Comparación de Precios **INDOTEL-CP-004-2015**, correspondiente a la reparación de locales que alojan 4 Centros Digitales de Servicios Múltiples (CDSM) de la Zona 2

El comité de compras y contrataciones del **INDOTEL** les informa que hemos recibido las siguientes preguntas:

- 1. ¿Reparación Bonao (Excavación y distribución de redes nuevas inc. M.O) para esta partida necesitamos el diámetro de tubo a utilizar y la cantidad de metros?**

**RESP:** El diámetro para cada salida data se tomara tubos PVC DE 1" con aproximadamente 40 metros lineales de tubería, eso es para los centros modelos, en el caso de Bonao no hay que hacer excavación solo ponerlas pegados a los muros y recubierta con *sheet rock*.

- 2. ¿En las partidas de puerta de hierro para entrada y patio necesitamos las dimensiones de esta puerta, debido a que el plano está en PDF y no se puede apreciar las dimensiones.**

**RESP:** Para el tamaño de las puertas en las entradas, estas son dobles de tamaño estándar, cada una sería de 0.90 ó 0.95, aproximadamente, en esto es un poco variado ya que los diseños de los centros a la hora de construirse sufrieron variaciones por consiguiente es preferible que tomen un precio que sería normal para puertas de esta categoría, es decir (1.8m\*2.10m).

3. ¿partida eléctrica, por especificar en qué consiste la reparación eléctrica para CDSM.?

**RESP:**

	<b>Concepto</b>	<b>Ud.</b>	<b>Cantidad</b>
a	Salidas tomacorrientes 120 V	Ud.	10.00
b	Suministro e instalación de lámparas exteriores	Ud.	1.00
c	Alimentación del transformador al panel (THW 3 #2 en PVC 2")	pl.	25
d	Registro de 4" x 4" x 2"	Ud.	3.00
e	Brake trifásico industrial GE de 100 amp/250v (suministro e instalación)	Ud.	1
f	Salida de abanico de techo KDK sin bombillo (suministro e instalación de abanico)	Ud.	5