

INFORME DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA

Rehabilitación Centro Comunal Najayo Arriba, San Cristóbal.

Ref. INDOTEL-DAF-CM-2020-0003
22 de Enero de 2020

Empresa Responsable

El Centro Comunal Najayo presenta fallos estructurales que no se habían Considerados en la visita de levantamiento realizada, por ende existen algunas partidas que deben ser agregadas con carácter obligatorio, para así poder garantizar y certificar el trabajo de rehabilitación requerido. Una de estas partidas y de más vitalidad es la elaboración de muro de contención en lateral derecho, para así poder controlar el deslizamiento del terreno ya que producto de este existen agrietamientos y roturas de la base del centro comunal. Por ende; Recomendamos que sea cancelada la orden para ponderar factibilidad de la misma.



Ing. Darwin Medos
Encargado Unidad de Infraestructura



Ing. Rafael Reyes
Analista de Infraestructura



22/01/2020

Asunto:

Sugerencia para Najayo:

Buenas tardes Ing. Reyes, por medio de esta misiva quisiera sugerirles algunos puntos en base al proyecto REMODELACIÓN DE CENTRO COMUNAL NAJAYO, ya que con la visita que hicimos el lunes pasado 20/01/2020, nos dimos cuenta que él mismo tuvo un deslizamiento de la base donde visualmente nos percatamos de gritas y rotura del piso del centro, por el cual se requiere de la construcción de alguna de las soluciones existente en ingeniería para estos casos tales como muro de contención muro de Gaviones Etc.

Entonces viendo esta nueva partida no incluida en el presupuesto base sería factible hacer un análisis y evaluación de los daños y así crear la mejor solución posible, para que a la vez la inversión que se vaya hacer en el centro tenga la garantía adecuada y este pueda dar el servicio a la comunidad sin ningún tipo de riesgos futuros.

**Cualquier duda o pregunta al respecto estamos a la orden,
Sin más por el momento se despide,
Muy atentamente,
Ing. Hansel Rodríguez
GRENYHAN S.R.L**