

23/06/2023

Informe de Propuesta Técnica, Sobre A
Proceso (INDOTEL-CCC-CP-2023-0010 Adquisición de Diez Unidades de Aires Acondicionados
Completos Con Instalación)

Que respecto al proceso de compra por comparación de precio INDOTEL-CCC-CP-2023-0010 se presentaron 03 ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:

- 1- CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA, SRL.
- 2- LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL.
- 3- INCIMAS INGENIEROS CIVILES Y MAQUINARIAS SRL.

Que en el marco del proceso y vistas las especificaciones técnicas requeridas se pudo determinar lo siguiente:

1. Que el oferente CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA, SRL. En su propuesta no presentan los datos técnicos de los ítems 2 y 3 según lo requerido ya que ofrecen los equipos tipo manejadoras y los solicitados son tipo piso techo, referente a las documentaciones la muestran de acuerdo a lo solicitado.
2. Que el oferente LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL. En su propuesta presentan los datos técnicos y las documentaciones según las especificaciones solicitadas.
3. Que el oferente INCIMAS INGENIEROS CIVILES Y MAQUINARIAS SRL. En su propuesta presentan los datos técnicos y las documentaciones según las especificaciones solicitadas.

Que por lo anteriormente expuesto, podemos concluir que de los oferentes presentados, CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA, SRL. queda descalificado por no presentar los datos técnicos de los ítems 2 y 3 según lo requerido ya que ofrecen los equipos tipo manejadoras y los solicitados son tipo piso techo.

Por consiguiente los oferentes que pasan a la apertura del sobre B por presentar los datos técnicos según las especificaciones solicitadas, son: LERMONT ENGINEERING GROUP SRL e INCIMAS INGENIEROS CIVILES Y MAQUINARIAS SRL.


Dionelys A. Sánchez

Perito

Supervisor (a) de Servicios Generales


Yandra R. Reyes

Perito

Auxiliar de suministro

INFORME COMPARATIVO PROCESO INDOTEL-CCC-CP-2023-0010

Adquisición e instalación de 10 aires acondicionados para ser utilizado en diferentes areas de la Institución.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA, SRL	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INCIMAS INGENIEROS CIVILES Y MAQUINARIAS SRL
4	Aire acondicionado tipo manejadora completo de: <ul style="list-style-type: none"> • 5 toneladas. • 60,000BTU • Bajo Consumo (Inverter). • Refrigerante R-410A • Alta eficiencia 18 Seer. • Monofásico • 208/230V • 50-60HZ • Con sus termostatos 	Cumple	Cumple	Cumple
1	Aire acondicionado tipo piso techo completo de: <ul style="list-style-type: none"> • 3 toneladas. • 36,000BTU • Bajo Consumo (Inverter). • Refrigerante R-410A • Alta eficiencia 18 Seer. • Monofásico • 208/230V • 50-60HZ • Con sus termostatos 	No cumple	Cumple	Cumple
1	Aire acondicionado tipo piso techo de: <ul style="list-style-type: none"> • 5 toneladas. • 60,000BTU • Bajo Consumo (Inverter). • Refrigerante R-410A • Alta eficiencia 18 Seer. • Monofásico • 208/230V • 50-60HZ • Con sus termostatos 	No cumple	Cumple	Cumple
4	Aire acondicionado tipo Split de: <ul style="list-style-type: none"> • Bajo consumo (Inverter) • Eficiencia 21 • 12,000 BTU • 120/240 V • 50-60HZ • Con sus termostatos. 	Cumple	Cumple	Cumple
Desmonte de los equipos existentes e instalación de los nuevos equipos.		Cumple	Cumple	Cumple
Presentación de garantía de calidad de los equipos a suministrar (Garantía en piezas y servicios mínimos 2 años y Garantía para los compresores mínimos 5 años).		Cumple	Cumple	Cumple