

CIRCULAR NO.1 RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS PARA EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS INDOTEL-CCC-CP-2023-0004 (ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA AUTO-SOSTENIBLE, EN LAS ESTACIONES FIJAS DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DE DAJABÓN E HIGUEY, PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE CARBONO EN EL PLANETA.

Pregunta 1.

¿Las baterías podrían ser AGM o de GEL con otro voltaje?

Respuesta.

No, las baterías deben ser como están estipuladas en el pliego de condiciones punto 2.9 Descripción de los Bienes, Especificaciones Técnicas

Pregunta 2.

¿Las baterías requeridas para este sistema solar autónomo deben ser obligatoriamente del tipo OPZV?

Respuesta.

Si, las baterías deben ser de tipo OPZV, tal como especifica el pliego de condiciones.

(Consultar el Item 6 de las especificaciones técnicas del pliego de condiciones punto 2.9 Descripciones de Bienes).

Pregunta 3.

La demanda energética de las cargas de la estación de monitoreo es aproximadamente de 30 Kwh por día. Los oferentes deberán hacer un levantamiento de todos los parámetros a considerar para el diseño del proyecto (demanda energética de la estación, área física disponible, período diario de sol y radiaciones, parámetros eléctricos, etc.).

Respuesta.

Apegarse a los ítem 3 y 4 de las especificaciones técnicas del pliego de condiciones punto 2.9 Descripciones de Bienes.

Pregunta 4.

En lo que respecta a los inversores, el tipo de inversor, cargador y controlador debe ser específicamente como está descrito en el pliego de condiciones.

Respuesta.

Así es debe apegarse a los ítem 7 y 10 de las especificaciones técnicas del pliego de condiciones punto 2.9 Descripciones de Bienes.

Pregunta 5.

¿Podríamos presentar oferta por un solo lote?

Respuesta.

Si, puede ofertar para uno de los lotes si así lo desea.

Pregunta 6.

¿nos podrían facilitar alguna referencia de la localidad del lote II expuesta en el pliego de condiciones?

Respuesta.

El lugar de instalación se encuentra en Sanate abajo, Loma Jovito, Higüey, Salvaleón de Higüey, La Altagracia, alrededor de las coordenadas 18°35'29.80"N, 68°48'19.21"W. (consultar ítem 19 Lote II), punto 2.9 Descripción de Bienes.